Prüf-/Messbericht, Teilanlagen

Anlage 1 zum Protokoll Erst-/Wiederholungsprüfung [1] Seite 1 von 1 Seiten

Auftragnehmer (prüfender Betrieb)
Elektro Mann
Inh. Steffen Kain
OT Hammerbrücke
Breite Wiese 26, ☎ 037465 / 6144 o. 6705
08262 Muldenhammer

Prüfer: Meisell Fischer
Telefon:

Prüfobjekt: U.V. 3-4 Bühne
Ort: Waldenburg
Straße:
Nr.:
Teilobjekt:
Auftraggeber: Fa. Wanrick
Auftrag-Nr.:

6. Prüfobjekt

Hausanlage

	Prüfobjekt/Verteiler Allgemein		Leitungen mit Klemmen	Einführung	Einbaugeräte, -teile	Neutralleiter der Zuleitung	Überspannungs-schutz	Haupt-FI-Schutzschalter $I_{\Delta N}$ mA	Ergebnis +/-	siehe Seite
6.1 Verteiler L, N, PEN, PE	Zustand [3]	+	+	+	+	+			+	
	Temperatur	Innen °C	°C	—	°C	A, °C	U_{st} kV	$I_{\Delta a}$ mA		

6.2 Stromkreise

	R_{iso} MΩ	I_{PE} mA	Schutzleiter Zustand [3]	R_{PE} Ω von	bis Riso MΩ	Stichpr. %	Z_{Schl} Ω I_K A	FI-Schutzschalter I_N A	$I_{\Delta N}$ mA	$I_{\Delta a}$ mA	U_L V U_B V	+/-
1 Flur, Treppenhaus Bodentank		A 1			∞		0,55					+
2 Waschküche — " —		2			∞		0,55					+
3 Keller — " —		3			∞		0,55					+
4 Aussenanlage — " —		4			—		0,56					+
5 Heizung Steckdose 1 Bühne mitte					∞		0,43					+
6 Steckdose 2 Bühne rechts					∞		0,49					+
7												

6.3 Sonstiges örtlicher PA +/- Drehfeld +/- Bus/Kleinspannung +/- +/- +/- —

6.4 Ergebnis der Prüfung Prüfobjekt 6: Prüfsiegel vergeben ☐ ja ☐ nein

7. Prüfobjekt

	Prüfobjekt/Verteiler Allgemein		Leitungen mit Klemmen	Einführung	Einbaugeräte, -teile	Neutralleiter der Zuleitung	Überspannungs-schutz	Haupt-FI-Schutzschalter $I_{\Delta N}$ mA	Ergebnis +/-	siehe Seite
7.1 Verteiler L, N, PEN, PE	Zustand [3]									
	Temperatur	Innen °C	°C	—	°C	A, °C	U_{st} kV	$I_{\Delta a}$ mA		

7.2 Stromkreise

	R_{iso} MΩ	I_{PE} mA	Schutzleiter Zustand [3]	R_{PE} Ω von	bis Riso MΩ	Stichpr. %	Z_{Schl} Ω I_K A	FI-Schutzschalter I_N A	$I_{\Delta N}$ mA	$I_{\Delta a}$ mA	U_L V U_B V	+/-
24 Steckdosen Technikraum 2fach					∞		0,32					+
25-27 CEE 32A		1			∞		0,34					+
28-30 "		2			∞		0,32					+
31-33 "		3			∞		0,33					+
5												
6												
7												

7.3 Sonstiges örtlicher PA +/- Drehfeld +/- Bus/Kleinspannung +/- +/- +/- —

7.4 Ergebnis der Prüfung Prüfobjekt 7: Prüfsiegel vergeben ☐ ja ☐ nein

8. Prüfobjekt

	Prüfobjekt/Verteiler Allgemein		Leitungen mit Klemmen	Einführung	Einbaugeräte, -teile	Neutralleiter der Zuleitung	Überspannungs-schutz	Haupt-FI-Schutzschalter $I_{\Delta N}$ mA	Ergebnis +/-	siehe Seite
8.1 Verteiler L, N, PEN, PE	Zustand [3]									
	Temperatur	Innen °C	°C	—	°C	A, °C	U_{st} kV	$I_{\Delta a}$ mA		

8.2 Stromkreise

	R_{iso} MΩ	I_{PE} mA	Schutzleiter Zustand [3]	R_{PE} Ω von	bis	Stichpr. %	Z_{Schl} Ω I_K A	FI-Schutzschalter I_N A	$I_{\Delta N}$ mA	$I_{\Delta a}$ mA	U_L V U_B V	+/-
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

8.3 Sonstiges örtlicher PA +/- Drehfeld +/- Bus/Kleinspannung +/- +/- +/- —

8.4 Ergebnis der Prüfung Prüfobjekt 8: Prüfsiegel vergeben ☒ ja ☐ nein

Bestätigung der ordnungsgemäßen und normgerechten Prüfung Datum 2.4.2017 Prüfer MEISEL Unterschrift

Weitere Stromkreise? „Folgeblatt" Best. Nr.: 7003

Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen

Verlag Schlatt & Co. KG · Postfach 19 07 07 · 80607 München – Best. Nr.: 7000